

Коэффициент норм платы в пределах установленного лимита	Коэффициент экологического значения	Коэффициент учитываемой инфляции	Сумма платы			
			ПДС	ВСС	Сверх лимита	Итого

2). Предельно установленный норматив для фенола составляет 0,5т в год. Временно – согласованный сброс (лимит) 0,8т/год. Во II квартале организация произвела сброс в реку 1,6 т. веществ. Норма платы ПДС – 275481руб. ВСС – 1377405 руб. Коэффициент учитывающий экологические факторы для РБ – 1,12.

Поправочный коэффициент за сверхлимитные сбросы составляет 7,0.

3). Предельно установленный норматив для формальдегида составляет 0,73т/год. Временно согласованный сброс (лимит) 1,12 т/год. Сброс в реку составил 2,6т. Сброс в реку составил 2,6т. Норма платы ПДС -2755 руб. ВСС – 13775 руб.

Учитывающий экологический фактор для РБ – 1,12

Поправочный коэффициент за сбросы формальдегида – 1,42

Повышающий коэффициент за сбросы сверх лимита 5,7.

Рассчитать сумму платежа по представленным вопросам.

После выполнение заданий студент

Должен знать: нормативные показатели качества для водной среды.

Должен уметь: Согласно методики рассчитывать сумму платежа за выбросы допустимые, согласованные и сверхлимита

Контрольные вопросы

1. Назовите вещества химического происхождения загрязняют водоёмы?
2. Что означает ПДС?
3. На какие органолептические свойства воды влияет физическое загрязнение?